

Version mars 2023

Service responsable

Nombre d'exemplaires requis : 2

Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), Ch. des Boveresses 155, 1066 Epalinges, tél. 021/316 43 60

N° CAMAC : 233167

DÉCLARATION DE L'INSTALLATION

1. Emplacement

Rue : *Roveray 198*

NPA : *1170*

Lieu : *Aubonne*

Indications complémentaires relatives à l'emplacement (entreprise, désignation interne de l'immeuble, etc.) :

2. Requérent

Maître de l'ouvrage Exploitant de l'installation

Entreprise / Particulier : *C/O*

Personne de contact : *Liard Francis*

Rue : *Route de L'Etraz 1*

NPA : *1173*

Lieu : *Féchy*

Tél. : *021 808 01 71* Courriel : *info@liard.ch*

3. Concepteur du projet d'installation frigorifique / de pompe à chaleur

Identique au requérant

Concepteur Installateur Fabricant Entreprise générale

Entreprise : *Blanchard SA*

Personne de contact : *M.Pasquier*

Rue : *Chemin de Palud 27*

NPA : *1166*

Lieu : *Perroy*

Tél. : *021/825.35.25* Courriel : *info@blanchard-chauffage.ch*

4. Fluide réfrigérant

Type : *R 410A* Remplissage : *21.8 (2x10.9) kg*

PRG¹ (Potentiel de Réchauffement Global) du fluide utilisé : *2088*

5. Puissance

Q_{0K}² : *80.8 kW (chaud) / 63.6 kW (froid)*

¹ PRG des principaux fluides réfrigérants figurant à la p.5

² Q_{0K}: La puissance d'une installation est définie comme la puissance utile de pointe Q_{0K} et une configuration de l'installation conforme à l'état de la technique, selon définition du § 2.3.4 de l'aide à l'exécution « *Installations contenant des fluides frigorigènes : du concept à la mise sur le marché* » de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), disponible sous : www.bafu.admin.ch/fluides-frigorigenes

6. Application (à cocher)³ **Installation de climatisation servant au refroidissement des bâtiments (refroidissement dit de confort et domaines industriels)**

Ex : Confort des personnes dans les locaux d'habitations, commerciaux, administratifs, des théâtres, des cinémas, hôpitaux, climatisation des entrepôts, des laboratoires, des centres de recherche et de données, etc.

Installation pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l'industrie :

Ex : Supermarchés, stations-service, restaurants, boulangeries, boucheries, stockage dans l'industrie alimentaire, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, etc.

- Froid positif (combiné ou non)
- Froid négatif
- Surgélation
- Froid négatif et surgélation, si combinable⁴ avec froid positif

 Installation de réfrigération industrielle pour le refroidissement des procédés

Ex : Refroidissement des procédés dans l'industrie chimique, machines de moulage par injection et les machines-outils, procédés de production dans l'industrie alimentaire, etc.

 Pompe à chaleur

Ex : Installations pour la production saisonnière de chaleur de confort, production d'eau chaude dans les habitations, production de chaleur industrielle, chauffage à distance.

7. Circuit frigoporteur, caloporteur et évaporateurs

Nombre d'évaporateurs : 2

- Réalisation d'un circuit frigoporteur (pas de système d'évaporation directe)
- Réalisation d'un circuit caloporteur (pas de condenseurs refroidis à l'air)

Valorisation des rejets thermiques :

- Oui
- Non

8. Technologie de réduction du fluide frigorigène

Une technologie de réduction du fluide frigorigène d'au moins 15 % est-elle employée ?

Ex : technologie des microcanaux ou sous-refroidissement du fluide frigorigène

- Oui
- Non

Si oui, laquelle :

³ Pour la définition de l'application concernée, se référer au §2.3.8 de l'aide à l'exécution de l'OFEV.

⁴ Pour définir si le froid positif et le froid négatif sont considérés comme combinables, se référer au §2.3.8.2 de l'aide à l'exécution de l'OFEV

9. Dispositions constructives

Le requérant s'engage à veiller au respect des exigences de sécurité et d'environnement découlant de la norme SN EN 378 et du feuillet technique SUVA 66139.f.

10. Contrôle d'étanchéité

Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d'étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien:

- a. appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d'ozone ou de fluides frigorigènes stables dans l'air;
- b. appareils et installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l'air et dont la capacité correspond à plus de 5 tonnes d'équivalents CO₂;
- c. systèmes de réfrigération et de climatisation employés dans les véhicules à moteur et contenant des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d'ozone ou des fluides frigorigènes stables dans l'air.

Si un défaut d'étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire remettre l'appareil ou l'installation en état.

11. Livret d'entretien

Les détenteurs d'appareils et d'installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doivent veiller à ce que soit tenu un livret d'entretien. Le nom du détenteur de l'appareil ou de l'installation doit figurer sur le livret d'entretien. Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d'entretien les indications suivantes :

- a. la date de l'intervention ou de l'opération d'entretien;
- b. une courte description des travaux effectués;
- c. le résultat du contrôle d'étanchéité au sens du ch. 3.4 de l'ORRChim, annexe 2.10;
- d. la quantité et le type de fluide frigorigène retiré;
- e. la quantité et le type de fluide frigorigène dont l'installation a été remplie;
- f. le nom de l'entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.

12. Obligation de communiquer

Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doit le communiquer à l'OFEV (www.bafu.admin.ch/communication-rp).

Les entreprises spécialisées attirent l'attention de leurs clients de manière appropriée sur l'obligation de communiquer.

13. Remarques

Signature(s)

Le requérant:


Lousanne, le 13.08.24

Lieu, date, signature

Le concepteur du projet:


BLANCHARD SA
CHAUFFAGE
Ch. Palud 27
1166 Perroy
021/825.35.25

Lieu, date, signature

Par leurs signatures, le Requêteur et le Concepteur attestent avoir tenu compte des restrictions d'utilisation des fluides réfrigérants stables dans l'air (814.81, ORRChim, annexe 2.10)

Fluides frigorigènes stables dans l'air			
1. Installations de réfrigération servant au refroidissement de bâtiments (y compris pompes à chaleur réversibles utilisées principalement pour le refroidissement d'air)			
Exemples de frigorigènes			
PRG ≤ 2100	autorisé	Limitation de la charge des condenseurs refroidis à l'air et pour l'évaporation directe (cf. point 6)	R410A, R32, R513A
PRG > 2100	non autorisé		R417A
		$Q_{ch} \leq 400 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 400 \text{ kW}$	
2. Installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables (commerce et industrie)			
- Froid positif			
PRG ≤ 1500	autorisé	Technologie de réduction du fluide frigorigène requise si $m/G_{ch} \geq 2 \text{ kg/kWh}$	R134a, R513A, R448A, R449A
PRG > 1500	non autorisé		R404A, R407F
		$Q_{ch} \leq 10 \text{ kW}$ $10 \text{ kW} < Q_{ch} \leq 40 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 40 \text{ kW}$	
- Froid négatif			
PRG ≤ 1500	autorisé	Technologie de réduction du fluide frigorigène requise si $m/G_{ch} \geq 2 \text{ kg/kWh}$	R448A, R449A
PRG > 1500	non autorisé		R404A, R407F, R452A, R507A
		$Q_{ch} \leq 10 \text{ kW}$ $10 \text{ kW} < Q_{ch} \leq 30 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 30 \text{ kW}$	
- Surgélation			
PRG ≤ 1500	autorisé		R449A, R455A
PRG > 1500	non autorisé		R404A, R507A
		$Q_{ch} \leq 30 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 30 \text{ kW}$	
- Froid négatif et surgélation, si combinable avec froid positif			
PRG ≤ 1500	autorisé		R448A, R449A
PRG > 1500	non autorisé		R404A, R407F, R410A
$Q_{ch}(\text{froid négatif/surgélation})$		$Q_{ch} \leq 8 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 8 \text{ kW}$	
et			
PRG ≤ 1500	autorisé	Technologie de réduction du fluide frigorigène requise si $m/G_{ch} \geq 2 \text{ kg/kWh}$	
$Q_{ch}(\text{combiné})^{***}$		$Q_{ch} \leq 10 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 10 \text{ kW}$	
3. Installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés			
PRG ≤ 1500	autorisé	Limitation de la charge des condenseurs refroidis à l'air (cf. point 6)	R134a, R455A, R448A
$1500 < \text{PRG} \leq 2100$	autorisé		R407C, R407F
PRG > 2100	non autorisé		R508A/B, R23, R404A
		$Q_{ch} \leq 100 \text{ kW}$ $100 \text{ kW} < Q_{ch} \leq 400 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 400 \text{ kW}$	
4. Pompes à chaleur (principalement utilisées pour la production de chaleur)			
PRG ≤ 2100	autorisé	Limitation de la charge des échangeurs de chaleur à air (pompes à chaleur) (cf. point 6)	R410A, R32
PRG > 2100	non autorisé		R417A
		$Q_{ch} \leq 100 \text{ kW}$ $100 \text{ kW} < Q_{ch} \leq 600 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 600 \text{ kW}$	
5. Patinoires artificielles			
- Patinoires artificielles permanentes			
tous les frigorigènes SDA non autorisés			
- Patinoires artificielles temporaires (transportables avec frigoporteur et sans système permanent de distribution du froid)			
PRG ≤ 4000	autorisé		
PRG > 4000	non autorisé	Limitation de la charge des échangeurs de chaleur à air (cf. point 6)	
6. Toutes les utilisations			
- systèmes à évaporation directe pour l'utilisation d'air froid (VRV-DRF y compris)			
PRG ≤ 2100		Evaporation directe non autorisée si > 40 E/WHP Evaporation directe non autorisée si > 2 E/WHP	
		$Q_{ch} \leq 80 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 80 \text{ kW}$	
- condenseur refroidi à l'air			
PRG ≤ 1900	autorisé	condenseur refroidi à l'air sans LRT non autorisé si $m/G_{ch} > 0.40 \text{ kg/kWh}$ condenseur refroidi à l'air avec LRT non autorisé si $m/G_{ch} > 0.40 \text{ kg/kWh}$	
PRG > 1900	autorisé	condenseur refroidi à l'air en cas de chauffage simultané et ≥ 2 ECA non autorisé si $m/G_{ch} > 0.40 \text{ kg/kWh}$ condenseur refroidi à l'air sans LRT non autorisé si $m/G_{ch} > 0.18 \text{ kg/kWh}$ condenseur refroidi à l'air avec LRT non autorisé si $m/G_{ch} > 0.22 \text{ kg/kWh}$ condenseur refroidi à l'air en cas de chauffage simultané et ≥ 2 ECA non autorisé si $m/G_{ch} > 0.27 \text{ kg/kWh}$	
		$Q_{ch} \leq 100 \text{ kW}$ $Q_{ch} > 100 \text{ kW}$	
fluides frigorigènes non stables dans l'air et appauvrissant la couche d'ozone			
ODP ≤ 0,0005		si pas de substitut selon l'état de la technique**** et si des mesures de réduction des émissions sont prises	R1233zd
ODP > 0,0005		non autorisé	R22
fluides frigorigènes non stables dans l'air et n'appauvrissant pas la couche d'ozone			
	autorisé		NH ₃ , propane, CO ₂ , HFO

Source : www.bafu.admin.ch/fluides-frigorigenes (état au 21.02.2020)

Liste des principaux fluides frigorigènes

- 5 -

Fluide frigorigène	Catégorie		Fluide frigorigène (exemples)	ODP ¹	PRG ²	Group e de sécurité ³	Dispositions de l'ORRChim applicables aux installations contenant des fluides frigorigènes	
Frigorigènes appauvrissant la couche d'ozone	CFC (fluorochlorocarbures, totalement halogénés)	Fluides purs	R-11	1,000	4750	A1	<i>Mise sur le marché</i> : interdite <i>Remplissage</i> : interdit <i>Déclaration obligatoire et livret d'entretien</i> : installations contenant plus de 3 kg de fluide <i>Contrôle d'étanchéité</i> : installations contenant plus de 3 kg de fluide	
			R-12	1,000	10900	A1		
			R-13	1,000	14400	A1		
	R-13B1		10,000	7140	A1			
	HCFC (fluorochlorocarbures partiellement halogénés)	Mélanges (blends)	R-502	0,334	4657	A1		
		Fluides purs	R-22	0,055	1810	A1		
			Mélanges (blends), en général à base de R-22	R-401A (MP39)	0,037	1182		A1
				R-402A (HP80)	0,021	2788		A1
				R-402B (HP81)	0,033	2416		A1
				R-408A (FX-10)	0,021	3152		A1
R-409A (FX-56)				0,048	1585	A1		
Frigorigènes stables dans l'air	HFC/PFC (fluorocarbures partiellement ou totalement halogénés)	Fluides purs	R-1233zd(E)	<0,000	3,7	A1	<i>Mise sur le marché</i> : interdite sauf si selon l'état de la technique on ne connaît pas encore de substitut et si des mesures ont été prises pour éviter les émissions de frigorigènes <i>Remplissage</i> : autorisé <i>Déclaration obligatoire et livret d'entretien</i> : installations contenant plus de 3 kg de fluide <i>Contrôle d'étanchéité</i> : installations contenant plus de 3 kg de fluide	
			R-1233zd(Z)	4	0,4	A1		
			R-1224yd(Z)	<0,000	0,8	A1		
		HFC/PFC (fluorocarbures partiellement ou totalement halogénés)	Mélanges (blends)	R-23	0	14800		A1
				R-32	0	675		A2L
				R-125	0	3500		A1
				R-134a	0	1430		A1
				R-143a	0	4470		A2L
				R-404A	0	3922		A1
				R-407C	0	1774		A1
R-407F	0			1825	A1			
R-410A	0			2088	A1			
R-413A	0			2053	A2			
R-417A	0			2346	A1			
R-422A	0			3143	A1			
R-422D	0			2729	A1			
R-437A	0			1805	A1			
R-507A	0			3985	A1			
R-508A	0			13214	A1			
R-509B	0			13396	A1			
Mélanges avec HFO (blends)	R-448A	0	1386	A1				
	R-449A	0	1396	A1				
	R-450A	0	601	A1				
	R-452A	0	2140	A1				
	R-454C	0	146	A2L				
	R-455A	0	146	A2L				
	R-513A	0	630	A1				
	Frigorigènes n'appauvrissant pas la couche d'ozone et qui ne sont pas stables dans l'air	Naturels	Fluides purs	R-170 (éthane)	-	6	A3	<i>Mise sur le marché</i> : autorisée <i>Remplissage</i> : autorisé <i>Déclaration obligatoire et livret d'entretien</i> : installations contenant plus de 3 kg de frigorigène <i>Contrôle d'étanchéité</i> : pas de prescriptions
R-290 (propane)				0	3	A3		
R-717 (NH ₃)				-	0	B2L		
R-718 (H ₂ O)				-	0	A1		
R-744 (CO ₂)				0	1	A1		
R-600 (butane)				0	4	A3		
R-600a (isobutane)				0	3	A3		
R-1270 (propène)				0	2	A3		
Mélanges (Blends)				R-290/R-600a	0	3	A3	
				R-290/R-170	0	3	A3	
	R-723 (DME/NH ₃)	0	8	- ⁴				
HFO (fluoro-oléfines partiellement halogénés)		Fluides purs	R-1234yf	0	<1	A2L ⁴		
			R-1234ze	0	<1	A2L ⁴		
			R-1336mzz(Z)	0	2	A1		

Source : www.bafu.admin.ch/fluides-frigorigenes (état au 15.09.2020)

