

## 1. Informations générales

<b>Description de l'ouvrage</b>	Aménagement de 2 logements au 1er étage d'une maison paysanne avec création d'ouvertures en façades et en toiture, un escalier extérieur, 3 places de parc, une PAC air-eau, instal. PV.
<b>Commune</b>	Aubonne
<b>Construction existante ?</b>	Oui
<b>Numéro bâtiment ECA</b>	2030
<b>Parcelle</b>	2168
<b>Maître de l'ouvrage</b>	FAVRE Dominique et Sandra
<b>Mandataire principal</b>	Module-H Architecture SA
<b>Type d'ouvrage détaillé</b>	Habitations 73 - Bâtiment à plusieurs logements pour l'habitation exclusivement
<b>Type construction</b>	ECA_VI - Construction avec occupation importante
<b>Dangers</b>	Ruissellement



## 2. Danger - Ruissellement

### 2.1 Intensité à l'emplacement du projet

Degré de danger lié à l'aléa

Hauteur d'eau <= 0.1 en [m]

### 2.2 Résultats - Ruissellement

Résultat

Le projet est exposé à l'aléa ruissellement.

L'ECA vous signale que le projet est exposé à l'aléa ruissellement selon la carte établie par l'Office Fédéral de l'Environnement en 2018. Une attention particulière devra être portée aux ouvertures principales (portes, fenêtres, saut-de-loup), secondaires (conduites, gaines techniques), à l'enveloppe du bâtiment, à la conception des espaces intérieurs y compris les sous-sols (zone SUP selon SIA 416) ainsi que la conception des aménagements extérieurs qui ne devraient pas favoriser les risques de ruissellement pour la construction (récoltes des eaux, gardes d'eau, revêtements filtrants, pentes dans les bonnes directions / sens, surélévations d'éléments, etc.) Pour toutes questions concernant la protection contre l'aléa ruissellement l'ECA vous invite à consulter le site [www.protection-dangers-naturels.ch](http://www.protection-dangers-naturels.ch)

Par leurs signatures, le maître d'ouvrage et le mandataire principal / le bureau spécialisé attestent que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts. Attention, le résultat de l'analyse ci-dessus ne dispense pas de la nécessité d'une autorisation spéciale.

Lieu - date - signature du maître  
d'ouvrage

PIB, le 18.7.24 

Saur

Lieu - date - signature du mandataire  
principal ou le bureau spécialisé

Raison sociale

LA SARRAZ, le 17/07/24



 module H architecture sa  
atelier d'architectes hes sia uts  
rte de ferreyres 10a - 1315 la sarraz  
tél 021 821 40 80 - [www.module-h.ch](http://www.module-h.ch)